

Отдел надзорной деятельности № 12
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области

г. Коркино
(место составления акта)

«28» апреля 2015 г.
(дата составления акта)

12 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 83

“ 28 ” апреля 20 15 г. по адресу: 456550, Челябинская область, ул. 9 Января, 18-а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 83 от «10» апреля 2015 г. Заместителя начальника отдела надзорной деятельности № 12 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Саблина Андрея Алексеевича

была проведена проверка в отношении объекта защиты – здание, помещения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 комбинированного вида расположенного по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, 18-а.

Продолжительность проверки: 21.04.2015г. – с 10 час 40 минут по 12 часов 10 минут

28.04.2015г. - с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут

Общая продолжительность проверки: 2 часа 00 минут

Акт составлен: отделом надзорной деятельности № 12 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)*

15.04.2015 в 11³⁰ *подп. С.В. Моголова*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНД № 12 по пожарному надзору Тима Юлия Владимировна

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида Вологодина Елена Владимировна

В ходе проведения проверки:

На территории МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида расположено 2 корпуса (здания), предназначенные для детского сада.

Корпус №1 здание МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида представляет собой двухэтажное строение общей площадью 671,5 кв. м., III степени огнестойкости: стены и перегородки кирпичные, перекрытия междуэтажные и чердачные деревянные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Имеется подвальное помещение, входом в подвальное помещение осуществляется из здания детского сада. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Корпус №2 здание МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида представляет собой двухэтажное строение общей площадью 264,2 кв. м., III степени огнестойкости: стены и перегородки кирпичные, перекрытия междуэтажные и чердачные железобетонные плиты, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Здания, помещения МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида защищены установками автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор на выполнение противопожарных работ и услуг № 57 от 12.01.2015г. с обслуживающей организацией ООО «Производственный участок противопожарных работ». Организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (акт контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования автоматической пожарной (охранно – пожарной) сигнализации или системы оповещения о пожаре от 27.03.2015г. техническое обслуживание проводила организация ООО «Производственный участок противопожарных работ».

Здания МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида оборудовано аварийным освещением путей эвакуации на случай возникновения пожара, на момент проверки находилось в исправном состоянии.

Здания МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида оборудовано прибором «Тандем – 2М» о дублировании сигнала системы пожарной сигнализации и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (акт подключения объектового оборудования к системе ПАК «Стрелец – Мониторинг» от 26.03.2015г. монтаж выполнен подрядной организацией ООО «ИТЦ СпецМонтаж»). Имеется Договор подряда №721 на техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт Объектовой станции «Стрелец – Мониторинг» и Программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг».

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В здании корпус №1 МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида с первого этажа непосредственно наружу выходят 2 эвакуационных выхода, со второго этажа здания детского сада по внутреннему лестничному маршу, 2 эвакуационных выхода непосредственно наружу. В здании корпус №2 МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида с первого этажа непосредственно наружу выходят 2 эвакуационных выхода, со второго этажа здания детского сада по внутреннему лестничному маршу, 1 эвакуационный выход непосредственно наружу.

В здании детского сада имеются планы эвакуации, выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143 – 2009.

Имеются акты приемки выполненных работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций чердачного помещения здания МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида: Акт №ЦБ-2007 от 09.10.2013г. выданный подрядной организацией ООО «Производственный участок противопожарных работ»; Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки №ЦБ – 2007 от 11.10.2013г. выданный подрядной организацией ООО «Производственный участок противопожарных работ»; Акт №ЦБ-2008 от 09.10.2013г. выданный подрядной организацией ООО «Производственный участок противопожарных работ»; Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки №ЦБ – 2008 от 11.10.2013г. выданный подрядной организацией ООО «Производственный участок противопожарных работ».

Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц расположенных в зданиях МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида (протокол испытаний № 65 от 03.10.2011г., протокол испытаний №66 от 03.10.2011г., протокол испытаний №67 от 03.10.2011г., выданный организацией проводившей испытание ООО «Производственный участок противопожарных работ»).

Имеется акт приемки выполненных работ по огнезащите металлических сооружений, косоуры (стальные балки) лестничных маршей и площадок в здании МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида (Акт №175 от 19.08.2010г. выданный подрядной организацией ООО «Производственный участок противопожарных работ»).

Помещения МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида оснащены необходимым количеством первичных средств пожаротушения – огнетушителями порошковыми типа ОП – 4 – 8 шт., ОП- 2- 2шт., углекислотными огнетушителями ОУ-3 – 1 шт., всего огнетушителей в количестве 11 штук. Корпусы огнетушителей пронумерованы белой краской и на каждый огнетушитель заведен эксплуатационный паспорт. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения. Внутреннее противопожарное водоснабжение имеется в количестве 2 пожарных кранов установленных в здании корпус №2. Пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами. Имеется акт №1 перекачки пожарных рукавов составлен комиссионное МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида от 19.01.2015г. Имеется акт проверки технического состояния пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в здании (Акт №ЦБ-878 от

15.04.2015г.) выданный организацией проводившей испытание ВПВ на водоотдачу ООО «Производственный участок противопожарных работ»). Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу № ЦБ-878 от 15.04.2015г. выданный организацией проводившей испытание ВПВ на водоотдачу ООО «Производственный участок противопожарных работ»).

Заместитель заведующего МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида Вологодина Е.В. обучена пожарно – техническому минимуму, с получением квалификационного удостоверения №774 от 27.03.2015г. выдан обучающей организацией Общество «Знание». Ответственное лицо по пожарной безопасности в здании МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида Пушкарева Е.А. обучена пожарно – техническому минимуму, с получением квалификационного удостоверения №775 от 27.03.2015г. выдан обучающей организацией Общество «Знание».

С сотрудниками МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида в декабре 2014 года проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется приказ № 80/1 от 01.09.2014г. о назначении ответственного лица за пожарную безопасность в здании МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида, соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима. Разработана инструкция, определяющая действия персонала МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида по обеспечению безопасной эвакуации людей.

В ходе проведения плановой проверки с сотрудниками МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида проведен инструктаж по пожарной безопасности, а также проведена тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников МКДОУ детский сад №11 комбинированного вида на безопасную территорию.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: отсутствуют.

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности № 12
по пожарному надзору



Тима Ю.В./