



g/c

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. 9 января, д.25, г.Коркино, Челябинская область, 456550

тел/факс 8(351 52)3-88-11; 3-88-08 E-mail: [korses@chel.surnet.ru](mailto:korses@chel.surnet.ru)

Исх. № 06-05/ 246

от 08.02.2016г.

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений

При проведении плановой выездной проверки МКДОУ «Детский сад № 11», расположенного по фактическому адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д.18-а, согласно распоряжения главного государственного санитарного врача по г. Коркино и г. Еманжелинску, Еткульскому району Г.С. Ямгуровой № 1 от 23.09.2015г. и рассмотрении представленных документов - акта по результатам мероприятий по надзору № 9 от 08.02.2016г., выявлены нарушения санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
  - СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
  - Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в части своевременности и полноты прохождения медицинского осмотра..
- В ходе проведения лабораторных испытаний выявлены следующие отклонения от норм:
- измеренные уровни искусственной освещенности нормируемых поверхностей не соответствуют требованиям п. 7.1. СанПин 2.4.1.3049-13 и п 3.3.1. (таблица 2 п. 62) в групповой комнате средней группы: в точке 1 – 120± 11 лк, в точке 2 –

115± 11 лк, в точке 3 – 152± 14 лк, в точке 4 – 125± 12 лк, в точке 5 – 136± 13 лк, при норме 200 лк;

- в групповой комнате старшей № 1 группы: в точке 1 – 133± 12 лк, в точке 2 – 117 ± 11 лк, в точке 3 – 144 ± 13 лк, в точке 4 – 137 ± 13 лк, в точке 5 – 159 ± 15 лк, при норме 200 лк;

- в групповой комнате старшей № 2 группы: в точке 1 – 107± 10 лк, в точке 2 – 90 ± 8 лк, в точке 3 – 105 ± 10 лк, в точке 4 – 83 ± 8 лк, в точке 5 – 85 ± 8 лк, при норме 200 лк;

- в групповой комнате подготовительной группы: в точке 1 – 167± 15 лк, в точке 2 – 198 ± 18 лк, в точке 3 – 190 ± 18 лк, в точке 4 – 187 ± 17 лк, в точке 5 – 185 ± 17 лк, при норме 200 лк, что подтверждено протоколом измерений параметров физических факторов неионизирующей природы № 03 ФФ от 26.01.2016г.;

- при проведении исследования обеда на калорийность, фактическая калорийность второго блюда (пюре из кур) выполнена на 59%, содержание белков и углеводов в 1,2 раза, содержание жиров в 2 раза ниже данных, рассчитанных по меню-раскладке, фактическая калорийность 3-го блюда (киселя) выполнена на 89%, содержание белков и углеводов в 1,2 раза ниже данных, рассчитанных по раскладке, что подтверждено протоколом лабораторных исследований № 245-247 ДП от 14.01.2016г.;

- при проведении исследований дезинфицирующих средств на определение массовой доли активного хлора в рабочих растворах Део-хлора, выявлено не соответствие требованиям МУ № 11-3/355-09 от 27.12.2002г. в объеме проведенных испытаний: в пробе № 321 массовая доля активного хлора составила 0,021% при норме 0,015% (превышение в 1,4 раза).

В целях устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 51 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-от 30.03.1999 г.

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению - «Детскому саду № 11» в лице заведующей Самылиной Елены Анатольевны юридический адрес: Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, д.18-а, ОГРН:1027400807939 от 26.11.2002 г.

### **в срок до 10.03.2016г.:**

1. Привести в соответствие с санитарными требованиями режим дня для детей в части длительности дневного сна в 1-й младшей группе, старшей, подготовительной группах на основании требований п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Привести в соответствие с санитарными требованиями (п. 11.11. СанПин 2.4.1.3049-13) продолжительность непрерывной образовательной деятельно-

сти для воспитанников старшей логопедической группы № 2 в четверг во второй половине дня.

3. Привести в соответствие с санитарными требованиями:

- маркировку дошкольной мебели (столов, стульев) в групповых помещениях: 2-й младшей группы №1, 2-й младшей группы №2, старшей группы № 1, подготовительной группы;

- подбор мебели для детей 2-й младшей группы №1, 2-й младшей группы №2, старшей группы № 1, подготовительной группы с учетом их роста на основании требований п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Усилить контроль за выдачей и порционированием кисломолочных блюд на основании требований п. 14.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Обеспечить строгое соблюдение технологии приготовления пищи, согласно технологических нормативов; провести повторное исследование второго и третьего блюд на калорийность и полноту закладки на основании требований п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Протокол лабораторных испытаний представить в территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе.

6. Усилить контроль за правильностью прохождения работниками учреждения периодических медицинских обследований, за приемом на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья на основании требований п.п.19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н.

7. Отработать технику приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств, обеспечив их приготовление согласно инструкции к средству.

#### **в срок до 01.09.2016 г.:**

8. Обеспечить соответствие санитарно-технического состояния средней и подготовительной групп МКДОУ «Детский сад № 11» требованиям санитарного законодательства в целях создания безопасного пребывания детей и персонала в учреждении.

9. Провести комплекс светотехнических мероприятий по оптимизации уровня искусственной освещенности в игровых комнатах средней, старшей группы № 1, старшей группы № 2, подготовительной группы детского сада до санитарных норм с последующим представлением данных о замерах в ТО Роспотребнадзора на основании требований п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п 3.3.1. (таблица 2 п. 62) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

10. Установить водонагреватели в среднюю и старшую группу № 1 на основании требований п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Информацию о проведенных мероприятиях и документы, подтверждающие выполнение предписания прошу представить в территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе к **10.03.2016г., к 01.09.2016 г..**

На основании ст. 11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ- 52 от 30.03.1999г. настоящее предписание имеет юридическую силу и обязательно к исполнению.

Главный государственный санитарный  
врач по г. Коркино и г. Еманжелинску,  
Еткульскому району Челябинской области



Г.С. Ямгурова

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на заведующую МКДОУ «Детский сад № 11» Самылину Е.А.

Лица, виновные в невыполнении данного предписания несут ответственность по ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

Об ответственности за невыполнение настоящего предписания предупрежден

копию настоящего предписания получил:

  
Подпись

Самылина ЕА  
ФИО

Копия предписания направлена (почтой, вручено лично) начальнику Управления образования администрации Коркинского муниципального района Семеновой Л.В.